



Richtwerte für Raumabmessungen in m

Nennweite DN	20	32	50	65	80	100	125	
Lichte Raumhöhe	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
Raumabmessung für Ü-Station	T	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	3.0
	L	2.5	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0

	Datum	Name	SW Soltau
Ausgabe	22.12.1998	F. Schmidt	
Anlage 2, TAB - HW			Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG Weinberg 46 / 29614 Soltau / Tel. 05191-840 / Fax 05191-84228
Maßstab	Nordpfeil		Beschreibung
·/·			Platzbedarf der Übergabestation, Abmessungen mit Wärmetauscher